



通 知

今日上午7:58發生地震，造成社區電梯啟動保護裝置，無法運轉，目前已完成客梯恢復運轉。

頂樓消防水塔因設備零件被震斷，導致不斷補水、溢水、漏水至貨梯，目前已止水，頂樓積水部分已清除，貨梯須待廠商下午勘查確認是否能恢復運轉。

此期間建議各戶，若有大型包裹，再請自行謹慎以客梯搬運上樓，期間避免碰撞客梯。

若各戶有發現公共區域、私有領域(戶內)各項需修繕問題，可向大廳洽詢或Mail至管理中心信箱，管理中心感謝各位協助。

寰宇1號管理中心

Mail : huanyuyihao@gmail.com